GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
FAKULTÄT FÜR GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN mit Krankenpflegeabteilung und Institut für See- und Tropenmedizin
ANSTALT FÜR UMWELTTOXIKOLOGIE
ul. Dębowa 23
80-204 GDAŃSK
Tel./Fax 58 349 19 37
E-Mail: zts@gumed.edu.pl

322/407/74/2016

Gdańsk, den 12.02.2016

HYGIENISCHES ATTEST Nr. 69/322/74/2016

1. Erzeugnis (Material)	**Innenraumpaneelsystem KERRADECO, KERRADECO BIO**
2. Verwendung	PVC-UE-Profile für Innenwandverkleidungen
3. Unternehmen, das das Erzeugnis zur Prüfung meldet	Profile VOX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Gdyńska 143 62-004 Czerwonak
4. Hersteller	Profile VOX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Gdyńska 143 62-004 Czerwonak

5. Das Erzeugnis wurde hygienisch positiv bewertet.
   Das Attest gilt nicht für Arbeitssicherheits- und Hygienebedingungen bei der Montage des Erzeugnisses.
   Räumlichkeiten, in denen das o.g. Erzeugnis verwendet wurde, sind bis zum Verlust des Geruchs zu lüften.

6. Sachliche Grundlage für die Ausstellung des Attestes: Schreiben von Profile VOX Sp. z o.o. Sp.K. vom 01.02.2016 einschließlich Dokumentation.

7. Das Attest kann nach Vorlage entsprechender Nachweise durch jede Partei geändert oder aufgehoben werden. Dieses Attest verliert seine Gültigkeit 5 Jahre nach der Ausstellung oder im Falle der Änderungen in Bezug auf die Rezeptur oder Technologie der Produktherstellung.

[*Länglicher Stempel:*]
Leiterin
der Anstalt für Umwelttoxikologie
[*Unleserliche Unterschrift*]
Prof. Dr. habil. Lidia Wolska

Hiermit bestätige ich, Iwona Gol, vereidigte Übersetzerin und Dolmetscherin der deutschen Sprache, die genaue Übereinstimmung der vorliegenden Übersetzung mit dem mir vorgelegten Dokument.
Poznań, den 13.04.2017
Urkundenrolle Nr. 126/2017

Iwona Gol

Vereidigte Übersetzerin und Dolmetscherin der deutschen Sprache
Mag. Iwona Gol
ul. Katowicka 27/15 61-131 Poznań
Tel. +48 692 450 751

[*Beglaubigte Übersetzung aus dem Polnischen. Die Anmerkungen der Übersetzerin wurden in den eckigen Klammern angegeben und durch Kursivschrift gekennzeichnet.*]

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
FAKULTÄT FÜR GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN mit Krankenpflegeabteilung und Institut für See- und Tropenmedizin
ANSTALT FÜR UMWELTTOXIKOLOGIE
ul. Dębowa 23
80-204 GDAŃSK
Tel./Fax 58 349 19 37
E-Mail: zts@gumed.edu.pl

322/817/529/2016

Gdańsk, den 19.12.2016

Profile VOX sp. z o.o. sp.k.
ul. Gdyńska 143
62-004 Czerwonak

Betreff: Hygienisches Attest Nr. 69/322/74/2016 vom 12.02.2016

In Beantwortung des Schreibens von Profile VOX sp. z o.o. sp.k. vom 12.12.2016 teilt die Anstalt für Umwelttoxikologie der Medizinischen Universität in Gdańsk [*poln. Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*] mit, dass das Innenraumpaneelsystem KERRADECO, KERRADECO BIO in für das Gesundheitswesen bestimmten Räumlichkeiten verwendet werden darf. Die Voraussetzung ist, dass höchstens 50% der Gesamtfläche des Raumes mit dem System verkleidet wird. In anderen Räumlichkeiten, wie z.B. in Badezimmern, Fluren findet die oben genannte Einschränkung keine Anwendung.

[*Länglicher Stempel:*]
Leiterin
der Anstalt für Umwelttoxikologie
Prof. Dr. habil. Lidia Wolska
[*Unleserliche Unterschrift*]

Hiermit bestätige ich, Iwona Gol, vereidigte Übersetzerin und Dolmetscherin der deutschen Sprache, die genaue Übereinstimmung der vorliegenden Übersetzung mit dem mir vorgelegten Dokument.
Poznań, den 13.04.2017
Urkundenrolle Nr. 127/2017

Iwona Gol