




322/817/529/2016

Gdańsk, 19-12-2016

Profile VOX sp. z o.o. sp.k.  
ul. Gdyńska 143  
62-004 Czerwonak

Dotyczy: Atestu Higienicznego Nr 69/322/74/2016 z dn. 12-02-2016

W odpowiedzi na pismo Profile VOX sp. z o.o. sp.k. z dn. 12-12-2016 Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego informuje, że System ścienny KERRADECO, KERRADECO BIO może być stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych do użytku w służbie zdrowia. Warunkiem jest, że pokrycie Systemem ściennym nie przekracza 50% całkowitej powierzchni pomieszczenia. W innego typu pomieszczeniach, jak np. łazienki, korytarze ww. ograniczenie nie ma zastosowania.

KIEROWNIK  
Zakładu Toksykologii Środowiska  
  
prof. dr hab. Lidia Wojska