



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem SEP-BBJ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark SEP-BBJ

nr SEP-BBJ/12/032/19

No. SEP-BBJ/12/032/19

Posiadacz certyfikatu: PROFILE VOX Sp. z o.o. Sp.k.
(Nazwa i adres) ul. Gdynska 143
Certificate holder: 62-004 Czerwonak, Poland
(Name and address)

Producent: PROFILE VOX Sp. z o.o. Sp.k.
(Nazwa i adres) ul. Gdynska 143
Manufacturer: 62-004 Czerwonak, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: System listew instalacyjnych, zamkniętych przypodłogowych,
Name of the product: izolacyjny, nie rozprzestrzeniający płomienia, o odporności
2J.
Cakirting cable ducting system, insulating, non-flame
propagating, for resistance to impact 2J.

Typ (model): Seria series: ESPUMO
Type (model):
Typ type: ESP1XX, ESP2XX, ESP3XX, ESP4XX

Dane techniczne: IP20; 2J
Technical data:


Typ programu certyfikacji: 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme: 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011 (EN 50085-2-1:2006+A1:2011)	LS-18.024/18.013	SEP - BBJ
PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10 (EN 50085-1:2005+A1:2013)		

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Andrzej Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2019-09-22

Wykaz systemu listew przypodłogowych
List of skirting cable ducting ,system

ESP1XX - 200mm² przekrój użyteczny *useful cross-section*
ESP2XX - 450mm² przekrój użyteczny *useful cross-section*
ESP3XX - 450mm² przekrój użyteczny *useful cross-section*
ESP4XX - 650mm² przekrój użyteczny *useful cross-section*

XX – kolor *colour*

01 – biały *white*
02 – jasnoszary *light-gray*
03 – beżowoszary *beige-gray*
04 – grafit *graphite*

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Miejsce produkcji: PROFILE VOX Sp. z o.o. Sp.k.
Place of manufacture: ul. Gdyńska 143
62-004 Czerwonak, Poland

NC-S 19.248

Nr rej. Reg. No. S-S-18-013

Rozdzielnik:

Copy to:

1. PROFILE VOX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Gdyńska 143
62-004 Czerwonak, Poland
2. NC